

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu
des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59 modifié)

N° RA15-0297

Valable 5 ans à compter du 20 novembre 2015

Matériau présenté par : AFS BORU SANAYI AS
Ivedik O.S.B.
1468 Cad. No : 153 Ostim
06370 ANKARA
TURQUIE

Marque commerciale : PVCAFS.F

Description sommaire :

Tissu enduit pour conduit de ventilation, constitué à partir de bandes thermo-soudées entre elles avec un recouvrement d'environ 19 %.

Les bandes sont constituées d'un support 100 % fibres de verre revêtu sur les deux faces d'une enduction ignifugée à base de polychlorure de vinyle et de charges.

Masse surfacique nominale du support tissé : 250 g/m².

Masse surfacique nominale du tissu enduit (sans recouvrement) : 480 g/m².

Masse surfacique nominale du produit fini (avec recouvrement) : 600 à 650 g/m².

Epaisseur nominale du tissu enduit : 0,35 mm.

Coloris : gris.

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique

Classement :


M1

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori.
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA15-0297 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens des articles L 115-27 à L 115-33 et R 115-1 à R 115-3 du code de la consommation.

Champs-sur-Marne, le 20 novembre 2015

**Le Technicien
Responsable de l'essai**



Franck GOGUEL

**Le Chef du Laboratoire
Réaction au Feu**



Nicolas ROURE

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS