



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ  
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18  
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE  
www.effectis.com

## TEST SONUÇ BELGESİ

No: ERA – 2400-0025

Bu belgede tanımlanan ürünün ASTM E84 testi Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 15.12.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

**SEMIAFS (Kalınlık: 90  $\mu$ m / Yoğunluk: 2,71 g/cm<sup>3</sup>)**

<b>FSI [ft.min]</b>	<b>5,0</b>
<b>SDI [%min]</b>	<b>0,0</b>

<b>Sınıf</b>
<b>A</b>

Piyasaya süren firma: AFS BORU SANAYİ A.Ş.  
Kuşkondu Sokak No:1 1 Çankaya, Ankara / TÜRKİYE

Üretici firma: AFS BORU SANAYİ A.Ş.  
İvedik O.S.B. Havalandırmacılar Cadde No:153 Yenimahalle,  
Ankara / TÜRKİYE

*e-imzalı*

Ali BAYRAKTAR  
Laboratuvar Müdürü  
16.01.2025

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları FTST25044 numaralı raporda tanımlanmıştır.

