

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu
des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59 modifié)
L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation

N° RA17-0091

Valable 5 ans à compter du 12 avril 2017

Matériau présenté par : AFS BORU SANAYI A.S.
Ivedik Organize Sanayi Bölgesi
1468 Cadde No 153 Ostim
06370 ANKARA
TURQUIE

Marque commerciale : SONOAFS-ALU.F GREEN / SONOAFS-ALU.F FORTE GREEN
ISOAFS-ALU.F GREEN / ISOAFS-ALU.F FORTE GREEN
SONOAFS-ALU.F ECOSOFT / SONOAFS-ALU.F FORTE ECOSOFT
ISOAFS-ALU.F ECOSOFT / ISOAFS-ALU.F FORTE ECOSOFT

Description sommaire :

Complexe souple pour gaine de ventilation avec isolant constituée comme suit (de l'intérieur vers l'extérieur) :

- Une paroi intérieure référencée « ALUAFS.F GREEN » ou « ALUAFS.F FORTE GREEN » classée M0 (PV CSTB n° RA17-0083) constituée de films polyester d'épaisseur 9 µm contrecollés entre des feuilles minces d'aluminium d'épaisseur 16 µm. Cette paroi intérieure est micro perforée pour les versions « SONO ».
- Un isolant en laine de verre d'épaisseurs nominales de 25 mm à 50 mm et de masse volumique nominale de 16 kg/m³ :
 - Pour les versions « GREEN », un isolant vert.
 - Pour les versions « ECOSOFT », un isolant marron.
- Une paroi extérieure référencée « JACKET » constituée de films polyester d'épaisseur 12 µm et d'une feuille d'aluminium apparente d'épaisseur 9 µm contrecollés.

Masse surfacique nominale de la paroi intérieure (sans spirale) : 153,4 g/m².

Masse surfacique nominale de la paroi extérieure : 65,0 g/m².

Nature de l'essai : Essai par rayonnement avec joint simulé

Classement :

M1

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori.

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA17-0091 annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 12 avril 2017

**Le Chef du Laboratoire
Réaction au Feu**

Nicolas ROURE

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS