


Bellaterra, 19/07/2011

APPLUS - LGAI'nin UNE EN 12101-3: 2002 ve UNE EN 12101-3: 2002 / AC: 2006'ya göre bir fan test ettiğini size bildiririz. Bu fan, F400 120 dakikalık sınıflandırma (dosya numarası 11/ 2356-1658) alınarak başarıyla test edilmiştir.

- Dosya No. 11 / 2356-1658 duman tahliye fanı CTVT / 4-801 INS 22kW Soler i Palau tarafından, düzenek üzerine monte edilmiş ve aşağıdaki fiberglastan yapılmış esnek bağlantı bantları kullanılarak esnek bağlantı JAE- 1250 ile bağlanmıştır: biri silikon ile kaplı AFSCONNECTOR SILICONE ve diğeri her iki tarafında PU bulunan AFSCONNECTOR PU, titreşime karşı sönümlenmeyi sağlar ve yanal hareketleri emer. Her iki esnek kanal konnektörü AFS BORU SANAYİ'dendir.

Applus sadece yangın testinden sonra esnek konnektörde görünür değişikliklerin olmadığını (herhangi bir çatlak olmadan kaldığını) doğruladı.



Xavier Vizcaya
Yangına Dayanıklılık Teknisyeni
LGAI Teknoloji Merkezi, S.A.

Bu belge yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Test sonuçları sadece ve münhasıran test edilen örnekleyicileri ve her test raporunda belirtilen momentleri ve koşulları ifade eder.
Burada belirtilen tüm sonuçlar geçicidir ve nihai test raporunda değişikliğe tabidir.
Geçerli tek belge Applus-LGAI tarafından verilen eksiksiz test raporudur.