

BİR MALZEMENİN ATEŞE TEPKİ SINIFLANDIRMASI TUTANAĞI

21 Kasım 2002 tarihli kararnamenin 5. maddesinde öngörülen

15 Kasım 2021'e kadar geçerlidir

N° 19263-16

MALZEMEYİ SUNAN:

AFS BORU SANAYİ A.S.
Ivedik Organize Sanayi Bölgesi 1468 Cad(Eski 24)
No. 153 Ostim
06370 ANKARA
TURQUIE

TİCARİ MARKA:

Poliüretan Kaplı Cam Elyaf Kumaşlar

KISA TANIM:

Poliüretan Kaplı Cam Elyaf Kumaş
Birim Ağırlık: 460 g/m²
Kalınlık: 0,42 mm
Mevcut Renk: Gri

TESTİN NİTELİĞİ:

Elektrikli brülör testi ve yüksek kalorifik değerini belirlemesi testi

SINIFLANDIRMA:

MO

SINIFLANDIRMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ : sınırlı değil

15 Kasım 2016 da yapılan 19250 sayılı test raporunda tanımlanan testlerden çıkan kriterleri dikkate alarak

Bu tutanak yalnızca teste tabii tutulan numunenin özelliklerini kanıtlar ve benzer ürünlerin özelliklerini önceden değerlendirmez.

Laboratuvar Şefi

Bouchet, 15 Kasım 2016

"Yangın Testleri"

Testlerden sorumlular

Hélène BARBIER

Marcellin LUKUŠA

Hélène BARBIER

Not: Yalnızca yukarıdaki kişiler, bu sınıflandırma tutanağı sayfası ve raporunun tamamının bütün olarak çoğaltılmasına ve fotokopisine yetkilidir.